



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской области

(наименование территориального органа МЧС России)

183025, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 4, т. (8152) 45-97-77, gumur4@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности г. Ковдор и г. Полярные Зори

УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 5, т. (815-32) 7-53-54, ond-pzori@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основная

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

общеобразовательная школа № 3 им. Булганина Д.К. г. Полярные Зори

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

- правообладателей объекта защиты)

на основании распоряжения главного государственного инспектора

г. Ковдор и г. Полярные Зори

по пожарному надзору

(наименование органа государственного пожарного надзора)

№ 29 от « 23 » мая 20 17 года, в период с 15 часов 00 минут
« 29 » мая 20 17 года до 17 часов 00 минут « 31 » мая 20 17 года,
проведена плановая, выездная проверка (ки) объекта (ов) защиты:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

школа № 3 им. Булганина Д.К. г. Полярные Зори (именуемого в дальнейшем – МБОУ ООШ № 3),

ИНН 5117300260, ОГРН 1025100817114

расположенного (ых) по адресу (адресам): 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул.

(адреса мест проведения проверки)

Белова, д.7а.

Лицо(а), проводившее проверку: СУЩЕНЯ Аркадий Викторович, дознаватель отделения надзорной

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица

деятельности г. Ковдор и г. Полярные Зори УНД ГУ МЧС России по Мурманской области –

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

- государственный инспектор г. Ковдор и г. Полярные Зори по пожарному надзору.

При проведении проверки присутствовали: МОИСЕЕВА Людмила Рейновна, директор МБОУ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность

ООШ № 3.

руководителя, иного должностного лица(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ пред-писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Огнетушители, установленные на объекте защиты не имеют паспортов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 475: "Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер".	До 01.08.2017	
2.	Не обеспечено (отсутствует) на дверях помещения лаборатории (кабинет химии) обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 20: "Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 32, ч. 1, п. 5.: "Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские".	До 01.08.2017	
3.	В помещении кабинета математики (каб. № 17) эксплуатируется два светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 42, в): «Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника».	До 01.08.2017	

4.	Лестница крыльца, высотой 2 метра, примыкающая к эвакуационному выходу из помещения актового зала не обеспечивает безопасную эвакуацию людей (повреждены металлические перила, разрушены ступени лестницы).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, ч. 1.: «...выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей».	До 20.11.2017	
----	---	--	---------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов если иное не предусмотрено соответствующим договором.

« 31 » мая 20 17 г.

« 31 » май 20 17 г.



 (подпись)
 М.Л.П*